

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Rozdział 5 §23 pkt.3 (Dz. U. Nr 16, poz. 92) Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o., podaje do publicznej wiadomości informacje o wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza i strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła za poprzedni sezon grzewczy tj. 2019/2020.

W kotłowni spalany był węgiel kamienny w ilości około 5100 Mg, oraz w jednostce kogeneracji do wytworzenia ciepła i energii elektrycznej: gaz ziemny w ilości około 160000 m³. Ciepło dostarczone do sieci ciepłowniczej w całości zostało wytworzone z węgla kamiennego i gazu ziemnego. Brak emisji odpadów radioaktywnych.

Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności ³⁾: Kotłownia Rejonowa ZEC Sokołów Podlaski		
Źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji ⁴⁾: Kotłownia Rejonowa ZEC Sokołów Podlaski		
Lp.	Nazwa i kod substancji ⁵⁾	Wielkość emisji [Mg]
1	Dwutlenek siarki [22]	32,7
2	Dwutlenek węgla [23]	10710
3	Pyły ze spalania paliw [50]	6,1
4	Tlenki azotu w przel. na NO ₂ [55]	20,4