

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r.

W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Rozdział 5 §23 pkt.3 (Dz. U. Nr 16, poz. 92 ze zmianami) Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o., podaje do publicznej wiadomości informacje o wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza i strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła za poprzedni sezon grzewczy tj. 2023/2024.

W Zakładzie spalany był węgiel w ilości ok 5400 Mg, gaz ziemny w ilości 79 tys. m<sup>3</sup>.

Udział procentowy paliw w produkcji ciepła: węgiel - 96%, gaz - 4%.

Ciepło dostarczone do sieci ciepłowniczej w całości zostało wytworzone z węgla kamiennego i gazu ziemnego. Brak emisji odpadów radioaktywnych.

| Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności <sup>3)</sup> : <b>Zakład Energetyki Sokołów Podlaski</b> |                                               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji <sup>4)</sup> : <b>Kotłownia ZE Sokołów Podlaski</b>      |                                               |                      |
| Lp.                                                                                                                | Nazwa i kod substancji <sup>5)</sup>          | Wielkość emisji [Mg] |
| 1                                                                                                                  | Dwutlenek siarki [22]                         | 34                   |
| 2                                                                                                                  | Dwutlenek węgla [23]                          | 11300                |
| 3                                                                                                                  | Pyły ze spalania paliw [50]                   | 6                    |
| 4                                                                                                                  | Tlenki azotu w przel. na NO <sub>2</sub> [55] | 22                   |

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego za rok 2023 wynosi: **W<sub>pc</sub> = 1,53**

Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego wynosi: **Udh = 0%**

Wartość procentowa udziału ciepła wytwarzanego w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji, ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w całkowitej wielkości ciepła dostarczanego w skali roku kalendarzowego do miejskiego systemu ciepłowniczego: **αDH = 0 %**